

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Калининский детский сад  
238024 РФ, Калининградская область, Нестеровский район, п. Калинино, улица Новая дом 13  
ИНН 3914800076 КПП 392001001 ОГРН 1103926002036  
телефон 8-401-44-9-37-22  
e-mail: [shool-kalinino@narod.ru](mailto:shool-kalinino@narod.ru)

Исх. № 36 от 18.04.2022 г

Начальнику отдела надзорной  
деятельности и профилактической  
работы по Гусевскому, Нестеровскому и  
Озерскому городским округам  
управления надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Главного управления  
МЧС России по Калининградской области  
Морозову А.Е.

Заведующего МАДОУ Калининским  
детским садом  
Анищенковой И.А.

**Ответ на Предписание об устранении нарушений требований пожарной  
безопасности от 29.03.2021 года.**

Рассмотрев Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 29.03.2021 г., направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки объекта защиты – зданий МАДОУ Калининский детский сад, расположенных по адресам:

Нестеровский район, п. Калинино, улица Новая дом 13;  
Нестеровский район, п. Краснолесье ул. Центральная, дом 15;  
Нестеровский район, п. Чистые Пруды, ул. Молодежная, дом 7

1. Администрация МАДОУ Калининский детский сад обратилась в ООО «Инженерный центр пожарного дела», к специалисту центра Боброву Дмитрию Юрьевичу в оказании услуг по пожарной безопасности. Были заключены договора на оказание услуг:

- 1) проведение расчетов пожарного риска
- 2) составление деклараций пожарной безопасности
- 3) проведение категорирования по пожарной опасности

07 августа 2021 года ООО «Инженерный центр пожарного дела» предоставили нашей организации отчеты по оценке пожарного риска на объекты, а также расчеты определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, определения класса зоны по ПУЭ помещений котельного зала и помещения кладовой, расположенных по адресам:

Нестеровский район, п. Калинино, улица Новая дом 13;  
Нестеровский район, п. Краснолесье ул. Центральная, дом 15;  
Нестеровский район, п. Чистые Пруды, ул. Молодежная, дом 7

2. В здании детского сада п. Краснолесье на все огнетушители было проведено освидетельствование по договору с ООО «СПБ» об оказании услуг по техническому обслуживанию: осуществление проверки, зарядки ручных и стационарных огнетушителей.

3. Заключены договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Ингениум» на разработку проектно-сметной документации по объектам: «Замена автоматической пожарной сигнализации в зданиях МАДОУ Калининский детский сад.

4. Нарушения приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.



Заведующий:

И.А.Анищенко

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Калининский детский сад  
238024 РФ, Калининградская область, Нестеровский район, п. Калинино, улица Новая дом 13  
ИНН 3914800076 КПП 392001001 ОГРН 1103926002036  
телефон 8-401-44-9-37-22  
e-mail: [shool-kalinino@narod.ru](mailto:shool-kalinino@narod.ru)

Исх. № 43 от 02.06.2022 г

Начальнику отдела надзорной  
деятельности и профилактической  
работы по Гусевскому, Нестеровскому и  
Озерскому городским округам  
управления надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Главного управления  
МЧС России по Калининградской области  
Морозову А.Е.

Заведующего МАДОУ Калининским  
детским садом  
Анищенковой И.А.

**Ходатайство  
О продлении срока исполнения предписания**

**Уважаемый Александр Евгеньевич!**

В соответствии с Предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 29.03.2021 г. объекта защиты – зданий МАДОУ Калининский детский сад, расположенных по адресам:

Нестеровский район, п. Калинино, улица Новая дом 13;  
Нестеровский район, п. Краснолесье ул. Центральная, дом 15;  
Нестеровский район, п. Чистые Пруды, ул. Молодежная, дом 7

1. Администрация МАДОУ Калининский детский сад устранила практически все выявленные нарушения пожарной безопасности.
2. В данный момент ведем работу по устранению выявленного нарушения по замене системы автоматической пожарной сигнализации. Заключены договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Ингениум» на разработку проектно-сметной документации «Замена автоматической пожарной сигнализации в зданиях МАДОУ Калининский детский сад». Устранение данного нарушения требований пожарной безопасности в установленный срок до 20.03.2022 года не представляется возможным, т.к. финансовые средства на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации на 2022 год в бюджете МАДОУ Калининский детский сад не предусмотрены.
3. Просим Вас рассмотреть возможность перенести срок исполнения предписания до июня 2023г.



И.А.Анищенкова